

鉛測試指導

測試兒童護理設施中的鉛供應

如果衛生潔具用於飲用、烹飪或準備食物或嬰兒配方奶粉，則無需許可證的兒童護理提供者，且與所有被護理兒童無關，必須對供水進行鉛測試。自上次測試之日起，提供者必須至少每六（6）年對所有飲用水水龍頭或固定裝置進行一次鉛測試。

使用本指南可以幫助您確定要測試的衛浴裝置、如何找到經認證的實驗室進行分析，以及採取什麼適當的後續行動。有關鉛測試的問題，請參閱隨附的常見問題解答（FAQ）文檔。

測試說明

概述

- 使用ORELAP認證實驗室訂購測試套件（參見[CEN-0020](#)）
- 從用於飲用、烹飪或準備食物或嬰兒配方奶粉的任何水龍頭中採集250ml樣本。
- 使用下麵的分步說明來指導如何取樣。
- 一旦您收到實驗室的結果，請將結果副本發送給兒童護理辦公室（OCC）。

收集樣品

您將收集“第一次抽取”樣本，也就是說，水必須在管道系統中停留至少8小時，但不超過18小時。最好在早上收集樣本。如果您的家庭/機構週末關閉，不要在週一取樣。

- 在初始取樣過程中，任何時候都不要將曝氣器從水龍頭上取下。
- 僅對冷水進行取樣。
- 收集水龍頭中的第一次水，不要溢出樣本瓶。

校正

如果測試結果顯示鉛含量等於或高於十億分之15(ppb)，提供者必須：

1. 在收到測試結果後，立即防止接觸故障水龍頭或固定裝置。繼續防止接觸飲用水水龍頭或固定裝置，直到您可以進行糾正措施。在糾正之前，必須使用瓶裝水。
2. 在60天內向OCC提交糾正措施計畫以供批准。糾正措施計畫必須確定消除鉛暴露的適當方法，並在OCC批准後30天內實施。
3. 在允許兒童使用之前測試超過15 ppb的水源之前，必須對水源進行重新測試，並將重新檢測結果提交給OCC並獲得其批准。

提交結果

一旦測試完成，則通過電子郵件向兒童護理辦公室提交鉛測試結果，ELD.Lead@ode.oregon.gov或郵寄至兒童保育辦公室，收件人：Lead, 700 Summer Street NE #350, Salem, OR 97301, or fax, 503-947-1428.

鉛測試費用可以報銷。報銷檔必須與收據一起提交給西俄勒岡大學（WOU）。有關報銷問題，請致電1-800-342-6712。有關更多詳細資訊和表格，請參閱COMM-0266許可證豁免潛在客戶報銷。

有關測試您的水鉛含量的更多資訊，請訪問DHS網站：<http://www.oregon.gov/DHS/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/Providers.aspx>

分步說明

如何獲取“第一次”或“初始”樣本

第一步：將樣品瓶放在水龍頭下方，並將冷水龍頭打開至正常流量。




第二步：將樣品瓶填充至肩部或標有“250 ml”的線，在瓶頂部留出一點空間。緊緊地蓋上蓋子。



第三步：根據實驗室說明填寫實驗室表格和瓶子標籤（如適用）。需要瞭解的一些重要資訊是：

- 設施名稱、聯繫方式和帳單資訊
- 採樣日期和時間
- 樣本採集人員姓名
- 樣本類型（這些是“首次抽取”樣本）
- 水龍頭名稱（廚房水龍頭、嬰兒區水槽等）



第四步：對用於飲用、烹飪或配製嬰兒配方奶粉的每個水龍頭重複此過程，並將樣品提交給實驗室進行分析。

